

# 上勝町／堂久保小水力発電



概		要	
設置場所	徳島県勝浦郡上勝町大字正木字平間83番地2		
主な用途	堂久保地区の防犯灯電源		
取水	平間用水(慣行水利権)の水利使用に従属する		
	水力発電使用許可(徳島県指令水資第3006号)		
水力	落差	36m	(水圧計0.36Mpaによる) 噴射ノズル径φ 10mm/1口使用時
	水量	2.2ℓ/秒	
発電量		350W	
水車の種類	ペルトン水車	ランナ直径400mm/バケット数24ヶ	
型式	SH-P500W-R400M型	発電定格500W 朝日科学工房製	
設置年月日	平成24年4月1日 現在地へ移設 平成25年4月1日		
その他	水力発電機に消火栓口を設け自主防災消火に利用		